
bei Änderung
bei Aktualisierung
nur prüfen
Variable
Sensor
Aktor
> 21:00
PGM_Nachterkennung
Nacht
Tag
Elevation <-6,8°
>-5°
sonne_elevation
PGM_Sonnenstand
Azimut >X°
Azimut von
bis
SONST-WENN
WENN
Sperre_Sued
Sperre_West
auf Schatten_erlaubt
zurück setzen
Aktion: Rollo hoch 100%
Griff nicht offen
Aktion: Rollo runter xx%
für künftige
Erweiterungen
Sperre_Sued
Sperre_West
Nacht
auto
Griff nicht offen
Rollo_Nacht_Fenster
Rollo_Nacht_Tür
<-10°
auto
Tag
Rollo_hoch_alle
Schatten
verzögert
18-21 um 15"
sonst 50"
auto
Tag
Rollo_Schatten_Tür
Rollo_Schatten_West
Rollo_Schatten_Süd
Sonne_scheint
verzögert um 10"
Aktion: Rollo runter 0%
Aktion: Rollo hoch 100%
PGM_Sonnenerkennung
Schatten
Sonne_scheint
Diff < 2°
Schatten >28°
Diff > 6° und Licht>28°
UND Forecast-Temp > 17°C
Tag
Temp.Schatten, Temp.Licht, Forecast_Temp
MEAN Diff
Sonnensensor